

V/v Báo cáo hiện trạng lưới điện,
phương án cấp điện cho các khu vực
lỗi sóng di động

Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Đồng Nai

Căn cứ văn bản số 4276/UBND-KGVX ngày 29/8/2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai V/v khắc phục tình trạng lỗi sóng di động trên địa bàn Tỉnh.

Thực hiện văn bản số 1638/SCT-QLNL ngày 28/8/2025 của Sở Công thương tỉnh Đồng Nai V/v phối hợp triển khai kế hoạch phát triển hạ tầng số và hạ tầng điện phục vụ xóa lỗi sóng.

Công ty Điện lực Đồng Nai báo cáo đến Sở Công thương kế hoạch, phương án cấp điện phục vụ cho việc xóa khu vực lỗi sóng di động theo văn bản số 1364/SKHCN-CĐS ngày 26/8/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai gửi đến UBND Tỉnh được UBND Tỉnh đính kèm tại văn bản số 4276/UBND-KGVX ngày 29/8/2025 (đính kèm), cụ thể như sau:

Theo danh sách có 15 khu vực lỗi sóng di động. Căn cứ vị trí tọa độ, sau khi Công ty Điện lực Đồng Nai xác định vị trí để khảo sát hiện trạng lưới điện, kết quả như sau:

- 02 vị trí tại xã Hưng Thịnh có cùng một tọa độ (kinh độ 10.925153, vĩ độ 107.574098) không thuộc tỉnh Đồng Nai. Vị trí này thuộc huyện Tân Linh, Bình Thuận trước đây (nay là tỉnh Lâm Đồng).

- 01 vị trí tại Tổ 8, Cây Da, Phú Nghĩa (kinh độ 11,988324, vĩ độ 107,087966): Khu vực này hiện tại chưa có lưới trung hạ áp; đã có dự án đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ áp và TBA 1x50kVA thuộc Công trình “Xây dựng cơ bản lưới điện khu vực 01 huyện Bù Gia Mập năm 2026” và đã được Công ty Điện lực Đồng Nai phê duyệt thiết kế. Lưới hạ áp đi nổi 1 pha 3 dây sử dụng cáp ABC-3x70 mm². Bán kính từ TBA đến vị trí cần cấp điện là 115 mét. Dự kiến công trình sẽ triển khai thi công vào tháng 3 năm 2026. Sau khi xây dựng công trình đưa vào đóng điện vận hành đảm bảo cấp điện 1P-230V ổn định và phụ tải cho phép phát triển mới tối đa 80A nhằm đảm bảo không gây quá tải TBA xây dựng mới. Hiện tại chưa thể đáp ứng yêu cầu cấp điện.

- 01 vị trí tại khu phố 5, Tam Hiệp (kinh độ 10,950894, vĩ độ 106,858084): Đã có lưới điện 3 pha, đảm bảo cung cấp điện 1 pha, 3 pha cho phụ tải khách hàng.

- 11 vị trí còn lại: Đã có lưới điện 1 pha, đảm bảo cung cấp điện 1 pha cho phụ tải khách hàng.

(Đính kèm hiện trạng lưới, trạm, phương án cấp điện).

Đối với các vị trí tọa độ thuộc tỉnh Đồng Nai, đã có lưới điện quốc gia Công ty Điện lực Đồng Nai sẽ đáp ứng ngay yêu cầu cấp điện của các doanh nghiệp viễn thông có phụ tải phù hợp theo hiện trạng lưới, trạm hiện tại và các doanh nghiệp thực hiện cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ, cũng như trách nhiệm thuộc về khách hàng.

Kiến nghị đề xuất: Công ty Điện lực Đồng Nai kính đề nghị Sở Công thương báo cáo UBND Tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông sau khi xác định vị trí lắp đặt trạm BTS cử đầu mối chủ động phối hợp với các Đội Quản lý điện trực thuộc Công ty Điện lực Đồng Nai tại địa bàn có yêu cầu cấp điện để cung cấp hồ sơ, giấy tờ, khảo sát để lập phương án cấp điện cụ thể cho từng vị trí, thực hiện các trách nhiệm thuộc về khách hàng và ký hợp đồng mua bán điện.

Công ty Điện lực Đồng Nai kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (thay báo cáo);
- Lưu: VT, KD, Nh.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Trần Trí Linh

Phụ lục:

Hiện trạng lưới điện, trạm, phương án cấp điện các khu vực lữm sóng di động (Danh sách các khu vực lữm sóng theo văn bản số 1364/SKHCN-CĐS ngày 26/8/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai gửi đến UBND Tỉnh được UBND Tỉnh đính kèm tại văn bản số 4276/UBND-KGVX ngày 29/8/2025)

STT	Đội quản lý điện	Tên tỉnh	Tên xã	Tên thôn/ ấp/ bản/cụm dân cư	Vị trí do		Hiện trạng lưới điện	Phương án cấp điện	Ghi chú
					Kinh độ	Vĩ độ			
1	Bù Đăng	Đồng Nai	Phước Sơn	Thôn 5, xã Đăng Hà	107,27292	11,61205	- Đường dây trung thế dài 4,8 km. - Tổng công suất trạm 287,5 kVA. Vị trí tọa độ tại vị trí cuối lưới hạ thế Ấp 5B Đăng Hà	Đảm bảo cung cấp điện 1 pha cho khách hàng	
2	Đồng Phú	Đồng Nai	Tân Lợi	Quân Y	11,442751	106,892562	- Đường dây trung áp 01 pha. Vị trí tọa độ nằm tại trụ 208B/84/77 nhánh rẽ Quân Y, tuyến 472 Tân Phú. Khu vực này hiện tại có trạm biến áp Suối Rơm 75C đặt tại trụ 208B/84/75C. - Công suất trạm 1x25kVA.	Đảm bảo cung cấp điện 1 pha cho khách hàng	
3	Đồng Phú	Đồng Nai	Tân Lợi	Tổ 2 ấp Quân Y	11,452481	106,894988	- Đường dây trung áp 01 pha. Vị trí tọa độ cách trụ hạ thế cuối số 208B/31/25/16 tuyến 472 Tân Phú đang cấp điện là 72 mét. Khu vực này hiện tại có trạm biến áp ấp Quân Y nằm tại trụ 208B/31/25. - Công suất trạm 1x37,5kVA.	Đảm bảo cung cấp điện 1 pha cho khách hàng	

STT	Đội quản lý điện	Tên tỉnh	Tên xã	Tên thôn/ ấp/ bản/cụm dân cư	Vị trí đo		Hiện trạng lưới điện	Phương án cấp điện	Ghi chú
					Kinh độ	Vĩ độ			
4	Đồng Xoài	Đồng Nai	Đồng Tâm	Đồng Tiến 6, Đội 3	11,556794	107,011804	- Đường dây trung áp 01 pha. Vị trí tọa độ cách lưới (170/95B/21) 2km. - Trạm biến áp 1x50kVA	Đảm bảo cung cấp điện 1 pha cho khách hàng	
5	Đồng Xoài	Đồng Nai	Đồng Tâm	Đồng Tâm 2, Đội 33	11,602776	107,055970	- Đường dây trung áp 01 pha. Vị trí tọa độ cách lưới (287B/50) 700m. - Trạm biến áp 1x50kVA	Đảm bảo cung cấp điện 1 pha cho khách hàng	
6	Đồng Xoài	Đồng Nai	Đồng Tâm	Đồng Tâm 4, đội 6	11,591862	107,026776	- Đường dây trung áp 01 pha. Vị trí tọa độ cách lưới (263/17/A23) 1,1km. - Trạm biến áp 1x50kVA	Đảm bảo cung cấp điện 1 pha cho khách hàng	
7	Lộc Ninh	Đồng Nai	Lộc Ninh	Ấp 1 Lộc Thuận	106,614907	11,826847	Lưới 1 pha 2 dây. Tổng công suất trạm 150 kVA. Vị trí tọa độ cách lưới 20m.	Đảm bảo cung cấp điện 1 pha cho khách hàng	
8	Lộc Ninh	Đồng Nai	Lộc Ninh	Ấp 4 Lộc Thuận	106,638517	11,841682	Lưới 1 pha 2 dây. Tổng công suất trạm 225kVA. Vị trí tọa độ cách lưới 30m.	Đảm bảo cung cấp điện 1 pha cho khách hàng	
9	Trần Biên	Đồng Nai	Tam Hiệp	Khu phố 5	109,950894	106,858084	- Lưới 3 pha 4 dây. Bán kính từ Trạm biến áp đến vị trí tọa độ khoảng 150m. - Công suất TBA III-400kVA	Đảm bảo cấp điện 1 pha, 3 pha ổn định và phụ tải cho phép phát triển mới tối đa 3P 100A	

STT	Đội quản lý điện	Tên tỉnh	Tên xã	Tên thôn/ấp/bản/cụm dân cư	Vị trí đo		Hiện trạng lưới điện	Phương án cấp điện	Ghi chú
					Kinh độ	Vĩ độ			
10	Bù Gia Mập	Đồng Nai	Phú Nghĩa	Hai Căn, Khu 119	11,9497870	106,9629246	- Lưới hạ áp trên không vận hành 1 pha 3 dây. Bán kính từ TBA đến vị trí cần cấp điện: 150 mét. - Công suất TBA: 1x50kVA	Lưới điện và TBA hiện hữu đảm bảo cấp điện 1P-230V ổn định và phụ tải cho phép phát triển mới tối đa 78A nhằm đảm bảo không gây quá tải TBA hiện hữu	
11	Bù Gia Mập	Đồng Nai	Phú Nghĩa	Cây Đa, Tổ 8	11,988324	107,087966	Khu vực này hiện tại chưa có lưới trung hạ áp; đã có dự án đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ áp và TBA 1x50kVA thuộc Công trình “Xây dựng cơ bản lưới điện khu vực 01 huyện Bù Gia Mập năm 2026” và đã được Công ty Điện lực Đồng Nai phê duyệt thiết kế. Lưới hạ áp đi nổi 1 pha 3 dây sử dụng cáp ABC-3x70 mm². Bán kính từ TBA đến vị trí cần cấp điện: 115m. Dự kiến công trình sẽ triển khai thi công vào tháng 3 năm 2026.	Hiện tại chưa thể đáp ứng cung cấp điện. Sau khi xây dựng đảm bảo cấp điện 1P-230V ổn định và phụ tải cho phép phát triển mới tối đa 80A nhằm đảm bảo không gây quá tải TBA xây dựng mới.	
12	Phước Long	Đồng Nai	Phú Trung	Phú Tiến, 21 hộ đồng bào dân tộc stien	107.00524187	11.70699963	- Đường dây trung áp 12,7kV với chiều dài 1,66km. Đường dây hạ áp 1P3D với chiều dài 1,489 km. Vị trí tọa độ cách lưới 100m - Công suất Trạm 1x50(kVA)	Đảm bảo cung cấp điện 1 pha cho khách hàng	

STT	Đội quản lý điện	Tên tỉnh	Tên xã	Tên thôn/ấp/bản/cụm dân cư	Vị trí đo		Hiện trạng lưới điện	Phương án cấp điện	Ghi chú
					Kinh độ	Vĩ độ			
13	Trảng Bom	Đồng Nai	Hưng Thịnh	Hưng Long	10.925153	107.574098			Căn cứ vị trí tọa độ, đơn vị định vị để xác định vị trí thì không thuộc tỉnh Đồng Nai. Vị trí tọa độ này thuộc Tánh Linh, Bình Thuận (cũ) nay là Lâm Đồng
14	Trảng Bom	Đồng Nai	Hưng Thịnh	Hưng Long	10.925153	107.574098			
15	Xuân Lộc	Đồng Nai	Xuân Phú	Ấp Bình Tiến	10,870723	107,345308	- Bán kính đường dây 400m. Vị trí tọa độ cách lưới điện hạ thế 120m, cách trạm biến áp 145m thuộc trạm Bình Tiến 5 tuyến 477 Xuân Phú - Công suất trạm 1x75KVA	Đảm bảo cung cấp điện 1 pha cho khách hàng	